

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» Азовского ННР Омской области.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

В ходе проведенной прокуратурой района проверки выявлены нарушения вышеуказанных Правил, а именно:

- на расстоянии (в радиусе) 200 метров имеется искусственный водосточник (противопожарный резервуар) к которому не обеспечен подъезд с твердым покрытием с площадкой размером не менее 12*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что является нарушением абз. 2 п. 75 Правил;

- деревянные конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетка) в здании II - IV степеней огнестойкости (*здание столовой, эксплуатирующееся как здание для учебного процесса*) не обработаны огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности, что является нарушением п. 13 Правил.

Кроме того, установлено, что в МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» отсутствует наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения (имеющийся пожарный резервуар неисправен, отсутствует наличие воды).

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Азовский районный суд направлено исковое заявление, в котором прокуратура района требует обязать МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» Азовского ННР Омской области принять меры по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечению подъезда с твердым покрытием с площадкой размером не менее 12*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» Азовского ННР Омской области, а также принять меры по обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности деревянных конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетка) в здании II - IV степеней огнестойкости (*здание столовой, эксплуатирующееся как здание для учебного процесса*) МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ».

Исковые требования прокуратуры района судом удовлетворены.

Решение суда находится на исполнении. Ход исполнения судебного решения стоит на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Азовского немецкого
национального района Омской области

Администрация Сосновского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, «Муниципальный вестник Сосновского сельского поселения»

Отпечатано: Администрация Сосновского сельского поселения Азовского ННР Омской области, 646885, с. Сосновка, ул. Советская, № 22, тел. 3-66-10

тираж: 20 экземпляров, 02 ноября 2024 года БЕСПЛАТНО